



KR.2.4.434.57.2019.WW

Pracownia Inżynierska PRO-DM

Iwona Grylak

Droginia 386

32-400 Myślenice

Odpowiadając na pismo L.dz. 174/03/2019/JW z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uzgodnienia opracowanej dokumentacji dla zadania: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 540273K, nr działki 1312 oraz 55/4 obręb 0013 w miejscowości Trzemeśnia w km 0+007-0+028” na potoku Trzemeśnianka w km 6+030, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Myślenicach po przeprowadzeniu wizji w terenie i przeanalizowaniu przesłanych materiałów przedkłada poniższą opinię:

1. Przyjęte rozwiązania projektowe polegające na wzmocnieniu przyczółków mostu żelbetowym płaszczem grubości 10cm powodują zmianę ich parametrów i naszym zdaniem wykraczają poza zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane pojęcie remontu. Ponadto dodatkowo zawężają światło mostu i w związku z tym konieczne jest dokonanie obliczeń hydraulicznych w celu sprawdzenia przepustowości mostu po wprowadzonych zmianach. Zamiast tego możliwe jest wzmocnienie podpór iniekcją ciśnieniową oraz wykonanie nowych spoin łączących bloki kamiennych podpór.
2. Uszkodzona opaska betonowa lewego przyczółka musi być rozkuta i usunięta poza obręb koryta potoku Trzemeśnianka, a w jej miejsce powinna zostać odbudowana stopa fundamentowa, posadowiona poniżej poziomu dna.
3. Odtworzenie umocnienia brzegów w obrębie mostu z narzutu kamiennego luzem należy zlicować z dobrze zachowanymi fragmentami ubezpieczeń. Szczegóły techniczne zostaną ustalone na miejscu z wykonawcą robót remontowych w trakcie ich realizacji.
4. Roboty remontowe należy prowadzić w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia koryta i wód potoku Trzemeśnianka odpadami z rozbiórek i innymi substancjami, zwłaszcza ropopochodnymi. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.
5. Prawo dysponowania gruntem zajęтым przez powierzchniowe wody płynące (działka 55/8) w granicach linii brzegowej Inwestor może uzyskać zgodnie z art.261 ustawy Prawo wodne w formie umowy użytkowania po złożeniu stosownego wniosku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jeden egzemplarz przedłożonej dokumentacji projektowej do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych pozostaje w aktach sprawy, drugi dołączamy do pisma.

Otrzymują:

1. Adresat + zał.
2. A/a

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Myślenicach

Witold Wielgus

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Myślenicach

32-400 Myślenice, ul. Drogowców 6

tel.: +48 12 62 84 160 | e-mail: nwmyslenice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl