



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NUMER	POMIESZCZENIE	POW., m2	TEMP., °C	MOC, W
1/01	Sala lekcyjna	32,5 m ²	20 °C	3025 W
1/02	Sala lekcyjna	50,15 m ²	20 °C	3638 W
1/03	Z-ca dyrektora	15,6 m ²	20 °C	1165 W
1/04	Sala lekcyjna	50,16 m ²	20 °C	3639 W
1/05	Sala lekcyjna	51,5 m ²	20 °C	3705 W
1/06	Sala lekcyjna	49,9 m ²	20 °C	3625 W

- OZNACZENIA:
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O. O PARAMETRACH 80/60°C (ZASILANIE/POWRÓT)
 - PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O. O PARAMETRACH 70/50°C (ZASILANIE/POWRÓT)
 - PRZEWODY WODY UZDATNIONEJ DO UZUPEŁNIANIA ZŁADU WODY W INSTALACJI
 - GRZEJNIK PŁYTOWY Z ZASILANIEM BOCZNYM
 - NUMER PROJEKTOWANEGO PIONU C.O.

UWAGI:

- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW SKONTAKTWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- GRZEJNIKI ORAZ ARMATURĘ MONTOWAĆ WG WYTTCZNYCH PRODUCENTA. DOBRANO GRZEJNIKI PŁYTOWE Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM I KRZYŻOWYM. PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW NALEŻY WYKONAĆ W ODLEGŁOŚCIACH UMOŻLIWIAJĄCYCH MONTAŻ GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH.
- CAŁOŚĆ INSTALACJI WYKONAĆ ZE STALI. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM UMOŻLIWIAJĄCYM PRAWIDŁOWE ODPOWIETRZENIE I OPRÓŻNIENIE INSTALACJI. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH WYPEŁNIONYCH SZCZELIWEM ELASTYCZNYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ RÓWNEJ PRZEGRODZIE NP. SILIKONEM BUDOWLANYM.
- PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN LUB W POSADZCE.
- CAŁOŚĆ INSTALACJI NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM.

ZAK SANIT		TOMASZ ŻAK os. 1000-LECIA 13/43, 32-400 MYŚLENICE tel. 601 388 876	
INWESTOR: Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice	TEMAT INWESTYCJI: Przebudowa wymiennikowni na kotłownię gazową wraz z wymianą instalacji grzewczej i grzejników w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach	DATA: 01/2020	
	ADRES INWESTYCJI: dz. nr. ewid. 616/1 obr. Myślenice 0003, gm. Myślenice 120903_4	SKALA: 1:100	
TEMAT PRYSUNKU: RZUT PARTERU - INST. KOTŁOWNI		NR. RYS: 2	
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Żak	NR UPRAWNIENI: MAP/0238/POOS/09	SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA	PODPIS: